



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта оао-mchs@mail.ru телефон 8 (343) 346-10-96

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск,
Полевского городского округа

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, 8 тел. 8(34350) 2-41-64

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-20-2022/0015 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 17»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора городского округа
Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному
надзору Покальнетова Вадима Николаевича № 66-20-2022/0015рс от «02» февраля
2022года

в период с «07» февраля 2022 г. по «18» февраля 2022 г.

Климовым Эдуардом Витальевичем – старшим инспектором ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственным инспектором городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору)

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая, выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ ПГО «СОШ № 17» Хомякова Н.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|---|---|----------------------|
| 1 | Спортзал, помещение инвентарной, тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям. | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2. | 01.02.2023 | |
| 2 | В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. | Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.74, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья | 01.02.2023 | |

| | | | | |
|---|--|---|------------|--|
| | | 89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.1, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.12, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.6. | | |
| 3 | Спортзал, помещение инвентарной, руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 12. | 01.02.2023 | |
| 4 | Помещение в подвале, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. | Федеральный закон от 27.12.2002г № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 1, 4, таблица 1, таблица 3, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» приложение А, п. А.1, таблица А1. | 01.02.2023 | |
| 5 | Выход на кровлю из лестничной клетки (правое крыло), тип заполнения проёма | Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» | 01.02.2023 | |

| | | | | |
|---|---|--|------------|--|
| | в противопожарной преграде не соответствует предъявляемым к нему требованиям. | ст.46, СП 12.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14*, таблица 2. | | |
| 6 | Выход на кровлю из лестничной клетки (левое крыло), тип заполнения проёма в противопожарной преграде не соответствует предъявляемым к нему требованиям. | Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СП 12.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14*, таблица 2. | 01.02.2023 | |
| 7 | 1-ый этаж, левое крыло, эвакуационный выход непосредственно наружу, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов), ширина 0,88 метра. Ширина эвакуационного выхода, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, составляет менее 1,2 метра. | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п. 23. | 01.02.2023 | |
| 8 | 1-ый этаж, правое крыло, эвакуационный выход непосредственно наружу, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов), ширина 0,88 метра. Ширина эвакуационного выхода, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, составляет менее 1,2 метра. | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п. 23. | 01.02.2023 | |
| 9 | В объеме лестничной клетки допускается устройство помещения электрощитовой. | Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.9. | 01.02.2023 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда,

ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР

Главного управления МЧС России

по Свердловской области

капитан внутренней службы

Климов Эдуард Витальевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



Директор Колесова А.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

А.В. Колесова

(подпись)